

Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 514-08-ЭЗ

дата 23.08.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

«Knauf AMF GmbH&Co.KG».

Адрес: Elsenhthal 15, D-94481, Grafenau, Germany, Германия.

Организация-получатель:

«Knauf AMF GmbH&Co.KG».

Адрес: Elsenhthal 15, D-94481, Grafenau, Germany, Германия.

Наименование продукции:

Плиты потолочные минераловолокнистые, серий: «Терматекс», «Экомин».

Изготовлена в соответствии:

Сертификаты качества от изготовителя

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

Сертификаты качества от изготовителя, макеты этикеток

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 046-08-А от «07» августа 2012 г.;

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	0	2
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	не обнаружен	0,05
Диоксид серы, мг/м ³	0,001	0,05
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	2	15
Индекс токсичности, %	98	80 - 120
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (А эфф) с погрешностью соответствует первому классу строительных материалов, Бк/кг	127,7	370

Область применения:

для устройства подвесных потолков в различных типах зданий, в том числе общеобразовательных, дошкольных и образовательных учреждениях начального и среднего профобразования, а также медицинских учреждениях

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Плиты потолочные минераловолокнистые, серий: «Терматекс», «Экомин».

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, разд. 6, разд. 11).

Начальник ИЛЦ

Э.П.Соловей

Начальник отдела

И.И.Азаров

